

Община Омуртаг
Регистрационен номер и дата
91-00-552/01-09-2014
Срок на изпълнение

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция на съществуващ водопровод от ВС „Кипилово” - Омуртаг”

Относно: постъпили въпроси с Вх. № 91-00-552/29.08.2014г. във връзка с открита процедура с референтен № 00449-2014-0008 с предмет: „Реконструкция на съществуващ водопровод от ВС „Кипилово” - Омуртаг”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в горепосочената процедура, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, в законоустановения срок, по – долу Ви предоставяме следните разяснения.

Въпрос 1: В количествено-стойностна сметка № 1 по ОП № 1: „Етап 1, Подобект: „Реконструкция на напорен водопровод от ПС „Кипилово” до Облекчителен резервоар V=50м³”, част „Арматури и кранове”, по позиции 3.4- 2 бр., 3.5- 1 бр., 3.6- 1 бр. липсват видовете строително-монтажни работи. Моля да ги посочите, ако трябва да се оферират.

Отговор: В количествено-стойностната сметка № 1 по ОП № 1: „Етап 1, Подобект: „Реконструкция на напорен водопровод от ПС „Кипилово” до облекчителен резервоар V=50м³” по позиции 3.4- 2 бр., 3.5- 1 бр., 3.6- 1 бр. е допусната техническа грешка. Позиции 3.4, 3.5 и 3.6 да се четат и ценообразуват както следва:

Позиция 3.4 „Доставка, полагане и монтаж на PE намалител 315/250 на челна заварка SDR 11” - брой - 2;

Позиция 3.5 „Доставка, полагане и монтаж на PE намалител 315/200 на челна заварка SDR 11” – брой – 1;

Позиция 3.6 „Доставка, полагане и монтаж на PE тройник 315/110 на челна заварка SDR 11” – брой – 1.

С уважение,

НЕЖДЕТ ШАБАН
Кмет на Община Омуртаг,

